



## SHIMADA ELECTRIC CO., LTD.

2-29-6, NAKAIKEGAMI, OTA-KU, TOKYO, 146-0081, JAPAN

TEL : +81-3-3754-1711 FAX : +81-3-3754-6321 <http://www.shimada-elelc.co.jp>

管理番号：品証209-033-00

### 防爆構造証明書

製造者 島田電機株式会社  
〒146-0081  
東京都大田区仲池上2-29-6

品名 耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド

型式 EXTC-16□□□～28□□□

防爆構造 Exd II C / Exe II C / Extb III C  
Exdb II C / Exeb II C / Extb III C

#### 適用規格

Exd II C ・ Exe II C 労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針  
Extb III C (国際整合技術指針) JNOSH-TR-No.46 (Ex指針2015)

Exdb II C ・ Exeb II C 労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針  
Extb III C (国際整合技術指針) JNOSH-TR-No.46 (Ex指針2018)

上記の製品は上記規格に従って製造し、その防爆上の構造及び性能を満足するものであることを証明いたします。

発行日：2023年9月1日  
島田電機株式会社  
品質保証部