



## SHIMADA ELECTRIC CO., LTD.

2-29-6, NAKAIKEGAMI, OTA-KU, TOKYO, 146-0081, JAPAN

TEL : +81-3-3754-1711 FAX : +81-3-3754-6321 <http://www.shimada-elelc.co.jp>

管理番号 : 品証209-056-00

### 防爆構造証明書

製造者 島田電機株式会社  
〒146-0081  
東京都大田区仲池上2-29-6

品名 耐圧防爆構造パッキン式フレキシブルコンジット

型式 SXV-□16～□54

防爆構造 d2・Exd IIB

#### 適用規格

d2 : 産業安全研究所 工場電気設備防爆指針  
NIIS-TR-No.39(2006) ガス蒸気防爆 2006

Exd IIB : 産業安全技術協会 防爆構造電気機械器具 型式検定ガイド  
国際規格に整合した技術的基準関係 平成8年度版

上記の製品は上記規格に従って製造し、その防爆上の構造及び性能を満足するものであることを証明いたします。

発行日 : 2023年9月1日

島田電機株式会社

品質保証部